



Zgorzelec, dnia 24 listopada 2021r.

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Zgorzelcu**

ul. B. Chrobrego 1, 59-900 Zgorzelec

Znak sprawy: 5580.8.1.2021

Egz. nr 1.....

**PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1123) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24. października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach: 22.10.2021r. przez

**mł. bryg. mgr Huberta Jarosza – kierownika sekcji kontrolno-rozpoznawczej,
(legitymacja służbowa nr 29/2017)**

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5580.8.2021 z dnia 20.09.2021r., (na wniosek strony termin czynności kontrolnych przesunięto na dzień 22.10.2021r.) wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Urząd Skarbowy w Zgorzelcu ul.Boh. II Armii Wojska Polskiego 8B
59-900 Zgorzelec**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Ul. Powstańców Śląskich 24,26 53-333 Wrocław	Pan Zbigniew Burda – upoważniony do reprezentowania Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu (upoważnienie nr 1/2020/IWO z dnia 10.02.2020r.)

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pan Zbigniew Burda – upoważniony do reprezentowania Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

**- Budynek Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu ul.Boh. II Armii Wojska Polskiego 8B59-900
Zgorzelec**

przeciwpożarowej:

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny)	jeżeli jest inny
Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny)	jeżeli jest inny

Skarb Państwa - Organem prowadzącym jest Izba

88, 69-900 Zgorzelec	Administracji Skarbowej we Wrocławiu Ul. Powstańców Śląskich 24, 26 53-333 Wrocław
Echoczele wdrażający budżetom:	

Zarządca budynku
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
88-69-000 Zgorzelec

☐ nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku	☐ kontynuowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy
☐ umowa jest zawarta i określa w/w zakres	☐ umowa nie określa w/w zakresu

☒ na czas nieokreślony

Zawarta na okres: ☐ czas określony: --

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

2.1	Lokalizacja obiektu	
-----	---------------------	--

Charakterystyka obiektu budowlanego:

Charakterystyka obiektu budowlanego:

Budynek Urzędu Skarbowego obiekt wznoszący, posiadający trzy nadziemne kondygnacje użytkowe, całkowicie podpiwniczony, dwupoziomowy poddaszem, z którego dolny poziom również ma charakter użytkowy. Obiekt posiada dwie klatki schodowe oraz jest wyposażony w dźwig osobowy o udźwigu 630 kg łączący wszystkie kondygnacje pomiędzy piwnicami a dólnym poddaszem. Budynek jest wykonany w układzie trytyktowym centralnie położonym korytarzem komunikacyjnym o szerokości 240 cm. W technologii tradycyjnej, posiada żelbetowe stropy międzykondygnacyjne oraz ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły pełnej. Dach jest czterospadowy, stromy, pokryty dachówką ceramiczną. Drewniana więźba dachowa występująca na stopomiej dzielącej dółne poddasze od górnego. Budynek biurowy zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Powierzchnia użytkowa budynku biurowego wynosi 3 501,3 m². Wysokość budynku mierzona poniędzy poziomem terenu a górnym poziomem stropu i ostatnia kondygnacja użytkowa wynosi 13,6m. W budynku będzie pracowało łącznie 100 osób.

Budynek garażowy jest obiektem wolnostojącym, parterowym bez podpiwniczenia konstrukcja żelbetowa, kryta dachem płaskim o pokryciu papowym, o tznynastu odrębnych bokach garażowych. Powierzchnia użytkowa 1077,0 m². Posiada wysokość od 356 cm do 510 cm. Budynek posiada funkcję gospodarczo-magazynowo-garażową, nie będą tu lokalizowane stałe miejsca pracy.

2.2 Dane podstawowe:

Dane techniczne obiektu	Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III
-------------------------	------------------------------------

Kategorie zgłoszenia	Kategorie zgłoszenia	Kategorie zgłoszenia	Kategorie zgłoszenia
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Opis, uwagi i załączniki: kopia książki obiektu budowlanego			
Budynek jest wolnostojący	☒ tak	☐ nie	Liczba klatek schodowych w budynku
Długość budynku / szerokość	56	17	Powierzchnia użytkowa budynku
Wysokość budynku	13,6 m		Powierzchnia całkowita budynku
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	4	1	Powierzchnia zabudowy
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	Budynek poniemiecki (koszary) remont generalny w 2004r.		Kubatura całkowita budynku
Kwalifikacja pożarowa obiektu			14595 m³
Określenie sposobu użytkowania		Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III	

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	Kategoria zagrożenia ludzi: PM		
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	Budynek poniemiecki (koszary) remont generalny w 2004r.	Kubatura całkowita budynku	5380 m ³
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	1	-	Powierzchnia zabudowy
Wysokość budynku	3,5 do 5,1 m	Powierzchnia całkowita budynku	b.d. m ²
Długość budynku / szerokość	56	17	Powierzchnia użytkowa budynku
Budynek jest wolnostojący	☒ tak	☐ nie	Liczba klatek schodowych w budynku
Opis, uwagi i załączniki: kopia książki obiektu budowlanego			

2.3 Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w obiekcie – nie przedstawiono i nie opracowano.

2.4 Podział na strefy pożarowe

☒	Budynek stanowi 1 strefę pożarową	☒ tak	☐ nie	Liczba stref pożarowych	1	
	Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☒ tak	☐ nie	Uwagi: kotłownia - połączenie do węzła ciepłego – (wymiennik ciepła) , archiwum, pompownia.		
	Kategoria zagrożenia ludzi		Produkcyjno – magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku	
	ZL I	☐	$Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$	☐	A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐	
	ZL II	☐	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	☐	☐ Nie ustalono (brak dok. tech.)	
	ZL III	☒	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$	☐	Uwagi: Dane z IBP.	
	ZL IV	☐	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐		
	ZL V	☐	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐		
	Nazwa strefy pożarowej		ZL / PM / IN	powierzchnia	Lokalizacja (kondygnacja)	Opis
	Strefa Pożarowa 1		ZL III	3501,3 m ²	Pozostała część budynku	Budynek główny.
Element konstrukcyjny		Materiał / technologia		Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis		
główna konstrukcja nośna		konstrukcja murowana płyty żelbetowe gr. 24cm.		R 120 - wymagana		
ściana zewnętrzna		konstrukcja murowana z cegły pełnej, ściany o gr. 44cm. i 45cm. na zaprawie wapienno-cementowej		EI 60 - wymagana		
ściana wewnętrzna		ściany działowe murowane oraz G-K wewnętrznie otynkowane,		EI 30 - wymagana		
strop		stropy z płyt żelbetowych gr. 24cm.		REI 60 - wymagana		
konstrukcja dachu		Wieżba z belek drewnianych-impregnowanych		R 30 - wymagana		
przekrycie dachu		Dachówka ceramiczna		RE 30 - wymagana		

Jan 3

30.09.2021

Opis, uwagi i załączniki: W dniu kontroli przedstawiono protokół z badania wydajności hydrantów zewnętrznych z dnia 30.09.2021r. Gami Serwis ppoż. ul. Itkucka 18, 51-210 Wrocław.				
Hydrant nr 2	☒ nadziemny ☐ podziemny	30 m	hydrant usytuowany przy budynku garażowym Urzędu Skarbowego	☒
Hydrant nr 1	☒ nadziemny ☐ podziemny	5 m	najbliższy hydrant usytuowany jest przy parkingu pomiędzy budynkami Starostwa a Urzędem Skarbowym	
Nazwa porządkowa	Typ hydrantu		Odległość od obiektu	Lokalizacja (nr hydr., ulica, nr domu lub opis)
Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:				
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu			20 dm ³ /s	

2.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. ☐ brak hydrantów

Opis drogi pożarowej: Drogi pożarowej stanowi droga utwardzona - ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego		Opis drogi pożarowej: ☒ tak ☐ nie ☐ utrudniony* ☐ brak obowiązku		☒
Do budynku zapewniona jest droga		Uwagi i załączniki: W opisie drogi pożarowej uwzględnij spozostawienie we współpracy ze służbą operacyjną		

2.7 Drogi pożarowe

2.6 Materiały niezbędne do gaszenia pożaru oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem - nie stwierdzono.

**Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 3) i 4) Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Opis, uwagi i załączniki: Pomiar wykonano dalmierzem laserowym Bosch typ PLR 50.		☒
Oznaczenie znakami ewakuacyjnymi **		
Stążeń użytkowników w obiekcie		☒
Czas pobytu ludzi*		
Ilość miejsc noclegowych*		
Bez uwag.		☒
Uwagi dotyczące przebiegu ewakuacyjnych:		
Występowanie z centrali SSP zamontowanego w budynku.		☒
Szerokość biegów ponad 1,20 m, szerokość spocznika ponad 1,50m. Klatki schodowe wyposażone w kłapy oddymiające „Unima”, klatki schodowe posiadają		
Uwagi dotyczące poziomów i pionowych dróg ewakuacyjnych:		☒
W budynku wykonano oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.		
Objekt posiada dwie klatki schodowe.		☒
W budynku wykonano oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.		
Uwagi dotyczące długości dojścia lub przebiegu ewakuacyjnego:		☒
Długości przebiegu ewakuacyjnych w pomieszczeniach zachowane. Szerokość		
Uwagi dotyczące długości dojścia lub przebiegu ewakuacyjnego:		☒
Długości przebiegu ewakuacyjnych w pomieszczeniach zachowane. Szerokość		
Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i obiektach		☒
Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i obiektach		
Maksymalna liczba osób w		☒
100 osób.		
Liczba wyjść ewakuacyjnych z budynku		☒
2		

2.5 Warunki ewakuacji

Opis, uwagi i załączniki: ----

Zbiorniki wodne*				Rodzaj zbiornika / pojemność	Odległość	Lokalizacja / dojazd**
☐	naturalny	☐ tak	☐ nie	/	m	
	sztuczny	☐ tak	☐ nie	/	m	
	inne	☐ tak	☐ nie	/	m	
Opis, uwagi i załączniki:						
☐	Inne informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru (rozwiązania zastępcze, odstępstwa, umowy):					

* wypełnić w przypadku występowania

** W opisie dojazdu do zbiornika uwzględnić wymagania wynikające z rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych jak dla drogi pożarowej.

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej.

3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

występowanie strefy zagrożenia wybuchem	☐ tak	☒ nie
kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000 m ³ (IN > 1500 m ³ , inne – powierzchnia > 1000 m ²)	☒ tak	☐ nie
ocena obowiązku opracowania Instrukcji (czy wymagane jest opracowanie Instrukcji)	☒ tak	☐ nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	☐ tak	

☒	☐ nie przedstawiono Instrukcji podczas kontroli - przedstawiano informację o zleceniu opracowania IBP
☒	☒ przedstawiono Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
☒	1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem.	☒ tak	☐ nie
	2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądowi technicznemu i czynności konserwacyjnym.	☒ tak	☐ nie
	3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.	☒ tak	☐ nie
	4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.	☒ tak	☐ nie
	5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.	☒ tak	☐ nie
	6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.	☒ tak	☐ nie
	7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.	☒ tak	☐ nie
	8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.	☒ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki:			
DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – RZUTY GRAFICZNE		Określić czy element zawarty w instrukcji	
powierzchnia budynku		☒ tak	☐ nie
wysokość budynku		☒ tak	☐ nie
liczby kondygnacji budynku		☒ tak	☐ nie
odległości od obiektów sąsiadujących		☒ tak	☐ nie
parametry pożarowe występujących substancji palnych		☒ tak	☐ nie
gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych		☒ tak	☐ nie
kategorie zagrożeń ludzi		☒ tak	☐ nie
przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji		☒ tak	☐ nie
przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach		☒ tak	☐ nie
lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni – stref zagrożenia wybuchem		☐ tak	☐ nie
podział obiektu na strefy pożarowe		☐ tak	☒ n/dot*
warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji		☒ tak	☐ nie
warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne		☒ tak	☐ nie
miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych		☒ tak	☐ nie
miejsca usytuowania gaśnic		☒ tak	☐ nie

12-15

[Handwritten signature]

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Opis, uwagi i załączniki: ---
 *Upewnienia wynikające z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpodżarowej potwierdzone słownym dokumentem (kserokopia uprawnień, zaświadczenie o odbyciu szkolenia)
 ... z wykazem numerów alarmowych

	Wykonano obowiązki		☒ tak	☐ nie	Uwagi: Aplikacyjne z uwagi na sytuację zagrożenia epidemiologicznego.
	Data próbnej ewakuacji		Wrzesień 2020r.		
	Zawiadomienie z dnia		---		

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego			
Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)		Zdzisław Kardas	
Posiadane kwalifikacje:		Chorąży pożarnictwa	
Uwagi i załączniki: -			
Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych		Recepcja	
Opis, uwagi i załączniki:-		☐ tak ☒ nie	
Obiekt podlega obowiązкови przekazania instrukcji		Uwagi: -	
Wykonano obowiązków		☐ tak ☐ nie	
Data przekazania		☐ elektroniczna ☐ drukowana	
Forma przekazania instrukcji		wrzesień 2018r. Wszyscy pracownicy US w Zgorzelcu	
Data opracowania instrukcji		Sierpień 2011r. Data zapoznania użytkowników budynku	
Data ostatniej aktualizacji		26.10.2020 Liczba zapoznanych użytkowników	
Opis, uwagi i załączniki: --		Zgorzelcu	

* n/dot - nie dotyczy

miejsca użytkowania urządzeń poż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca użytkowania przeciwpożarowych wyłączników prądu	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca użytkowania kurków głownych instalacji gazowej	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca użytkowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca użytkowania elementów sterujących urządzeniami poż.	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych	☐ tak	☐ nie	☐ n/dot*
hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów poż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
drogi pożarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*

występujących w strefie zagrożenia wybuchem.	
Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.	☐ tak
Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi nie sprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych wynikającym z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.	☐ tak
Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.	☐ tak
Rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze	☐ tak
Rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużli lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów	☐ tak
Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu	☐ tak
Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;	☐ tak
Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C), b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.	☐ tak
Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.	☐ tak
Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem	☐ tak
Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak
Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach	☐ tak
Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach	☐ tak
Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji	☐ tak
Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru	☐ tak
lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak
Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do przeciwwybuchowych urządzeń odciążających	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do źródeł wody do celów ppoż.	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
Opis, uwagi i załączniki:---	

Pozost
7

8-10

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: Przeciwpozarowy wyłącznik prądu		Data badania/protokołu		11.10.2021r.		Imię i nazwisko sprawdzającego		Tomasz Wołyniak	
Numer protokołu		RAP-0159-2021		Nazwa firmy/adres		PE5 Wołyniak Tomasz Instalatorstwo Elektryczne Michalowiec 19, 56-300 Milicz		Uwagi konserwatora	
☒ uwagi: Do wyłącznika głównego Pożarowego jest doprowadzony przewód instalacyjny 750 V nie jest to przewód o wytrzymałości pożarowej. ☐ bez uwag		Winda przy wyłączeniu wyłącznika głównego budynku wyłącza się tj. nie zjechała na parter i nie otworzyła się.							

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie
1	Stale urządzenia gaśnicze	☐	☐ tak ☐ nie
2	Urządzenia transmisyjnego alarmu	☐	☐ tak ☐ nie
3	System sygnalizacji pożarowej	☐	☐ tak ☐ nie
4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐	☐ tak ☐ nie
5	Hydranty wewnętrzne	☒	☒ tak ☐ nie
6	Przeciwpozarowy wyłącznik prądu	☒	☒ tak ☐ nie
7	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☒	☒ tak ☐ nie
8	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐	☐ tak ☐ nie
9	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☒	☒ tak ☐ nie
10	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	☐	☐ tak ☐ nie
11	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☐	☐ tak ☐ nie
12	-	☐	☐ tak ☐ nie

Opis, uwagi i załączniki:--

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru - nie dotyczy.

Uzupełnienie informacji dotyczących zagrożenia życia ludzi (opis) / załączniki:--	
8) -	☐ tak ☐ nie
7) brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.	☐ tak ☐ nie
6) niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;	☐ tak ☐ nie
5) niewydzierżawienie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak ☐ nie
4) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;	☐ tak ☐ nie
3) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny sufitu lub sufitu podwieszanego z materiału łatwo zapalnego lub kapłającego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego.	☐ tak ☐ nie
2) długość przebiegu lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak ☐ nie
1) szerokość przebiegu, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak ☐ nie

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

			Winda do momentu dostosowania do wymogów pożarowych nie może być używana. W kotłowni po wyłączeniu Ropa kotłowni nie wyłączył zasilenia na gniazda i oświetlenie W kotłowni brak oświetlenia awaryjnego Przy zaniku napięcia na budynku poszedł sygnał do ochrony o wyłączonym prądzie.
Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
Opis urządzenia: W budynku przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku, oznakowany znakiem bezpieczeństwa.			
W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.			
Opis, uwagi i załączniki: -			

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: oświetlenie awaryjne

☒	Data badania/protokołu	28.05.2021r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Tomasz Wołyniak
	Numer protokołu	b.d.	Nazwa firmy/adres	PE5 Wołyniak Tomasz Instalatorstwo Elektryczne Michalowice 19, 56-300 Milicz
	Uwagi konserwatora	☐ bez uwag	☒ uwagi: brak lampy oświetlenia awaryjnego w kotłowni	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: --			
	W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.			
Opis, uwagi i załączniki: --				

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: hydranty wewnętrzne 25

☒	Data badania/protokołu	30.09.2021r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Marek Jaworski - konserwator
	Numer protokołu	b.d.	Nazwa firmy/adres	wykonany przez Gami Serwis ppoż. ul. Irkucka 18, 51-210 Wrocław
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: W budynku występuje 10szt. hydrantów 25, miejsce lokalizacji oznakowane znakami bezpieczeństwa, węże hydrantowe poddano sprawdzeniu na maksymalne ciśnienie robocze.			
	W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.			
Opis, uwagi i załączniki:--				

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: Urządzenia do usuwania dymu i ciepła – kłapy dymowe

☒	Data badania/protokołu	30.09.2021r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Marek Jaworski - konserwator
	Numer protokołu	b.d.	Nazwa firmy/adres	wykonany przez Gami Serwis ppoż. ul. Irkucka 18, 51-210 Wrocław
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: W budynku występuje 2 kłapy dymowe zamontowane w klatkach schodowych.			
	W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.			
Opis, uwagi i załączniki:--				

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: Urządzenia do usuwania dymu i ciepła – kłapy dymowe

☒	Data badania/protokołu	30.09.2021r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Marek Jaworski - konserwator
	Numer protokołu	b.d.	Nazwa firmy/adres	wykonany przez Gami Serwis ppoż. ul. Irkucka 18, 51-210 Wrocław
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	

9

☒	Numer protokołu	RAP-0013-2019	Numer uprawnień	Znin Bender Building Szymon Kubicki Podgórzyn 93, 88-400
	Data badania/protokołu	10.12.2019r.	Imię i nazwisko	Barbara Stokosa-Kubicka Nr upr D,E116/50756/2015

Nazwa instalacji użytkowej: ogromowa

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

☒	1.	Ogromowa	☒ tak	☒ nie
	2.	Elektryczna	☒ tak	☒ nie
	3.	Wentylacja grawitacyjna	☒ tak	☒ nie
	4.	Kominowa (dymowa / spalnicowa / wentylacyjna)	☒ tak	☒ nie
	5.	Gazowa	☒ tak	☒ nie

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

obiekcie

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych - nie stwierdzono w kontrolowanym

☒	Opis urządzeń: -	
	Wagi i załączniki: -	
	Oznakowanie	☒ bez wag ☐ wagi: -
	Prawidłowość lokalizacji	☒ bez wag ☐ wagi: -
	Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu	Protokół z dnia 03.12.2020 r.
	Data przeglądu / konserwacji	03.12.2020r.
Stan wyposażenia: Łącznie gaśnic typu GP-6X ABC - 10 szt.; GP-2z ABC - 5 szt.; UCS 2x - 2 szt.		
Imię i nazwisko sprawdzającego		Nazwa firmy/adres
Marek Jaworski - konserwator		wykonywany przez Gami Serwis p.poz. ul. Irkucka 18, 51-210 Wrocław

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

☒	Opis, wagi i załączniki: -	
	W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.	
	Centralę zlokalizowano w biurze ochrony, dyżur pehiony jest całodobowo.	
	- sygnalizatory zadziałania: AS 263 - 5 szt.	
	- ręczne ostrzegające pożarowe: DM 2000 - szt. 11	
	- czujki dymu: DP 2061 - 193 szt.	
Opis urządzeń: W budynku zainstalowano instalację sygnalizacji pożaru system firmy Artech SP 241618		
Wagi kontrolującego		☒ bez wag ☐ wagi: -
Wagi konserwatora		☒ bez wag ☐ wagi: -
Numer protokołu		b.d.
Data badania/protokołu		09.09.2021r.
Imię i nazwisko sprawdzającego		Nazwa firmy/adres
Jakub Kulosz - konserwator		"Magnus" Jakub Kudosz Wyszogrod 6c, 56-400 Oleśnica

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: System Sygnalizacji Pożaru

Opis urządzeń: W budynku występuje 2 klapy dymowe zamontowane w klatkach schodowych.
W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.
Opis, wagi i załączniki: -

Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:-
Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:-
Uwagi i załączniki:-		

Nazwa instalacji użytkowej: elektryczna

☒	Data badania/protokołu	10.12.2019r.	Imię i nazwisko	Barbara Stokłosa-Kubicka Nr upr D,E116/5075el/2015
	Numer protokołu	RAP-0013-2019	Numer uprawnień	Bender Building Szymon Kubicki Podgórzyn 93, 88-400 Żnin
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:-	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:-	
	Uwagi i załączniki:-			

Nazwa instalacji użytkowej: kominowa / spalinowa/ wentylacyjna

☒	Data badania/protokołu	24.09.2021	Imię i nazwisko	Krzysztof Kosiak
	Numer protokołu	035/2021 036/2021	Numer uprawnień	Mistrz kominiarski nr dyplomu 714 (02)
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:-	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:-	
	Uwagi i załączniki:			

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu- zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z przeglądu.	☐ usunięto w trakcie kontroli
2.	Brak lampy oświetlenia awaryjnego w kotłowni	☐ usunięto w trakcie kontroli

Inne ustalenia: podczas kontroli zweryfikowano przestrzeganie przepisów w pomieszczeniach przeznaczonych na archiwum zakładowe, które znajdują się w piwnicy. Nie stwierdzono uwag.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak uwag

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 11 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Kierownik sekcji

Włodzisław Burda
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

*Starszy specjalista d/s
ochrony przeciwpożarowej
IAS we Wrocławiu*
[Signature]

[Signature]
mł. brygadier *Antoni Jarosz*
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)