



Krajowa Administracja
Skarbowa

Wrocław, dnia 8 listopada 2017 r.

**Izba Administracji Skarbowej
we Wrocławiu**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy: Zapytania ofertowego na „**Zakup wraz z dostawą 2 kontenerów biurowych z zapleczem sanitarnym**”

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, przekazuje poniżej odpowiedzi na pytania Wykonawcy, zmianę terminu składania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian i dachu kontenera z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu gr. 100 mm ($U=0.36 \text{ W/m}^2\text{K}$). Okładziny zewnętrzne kontenera stanowi blacha ocynkowana i lakierowana o niskim profilowaniu, okładzina wewnętrzna wykonana z blachy ocynkowanej i lakierowanej gładkiej, izolacja wykonana ze styropianu gr. 100 mm trwale sklejonego z okładzinami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian i dachu kontenera z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu gr. 100 mm ($U=0.36 \text{ W/m}^2\text{K}$). Okładziny zewnętrzne kontenera stanowi blacha ocynkowana i lakierowana o niskim profilowaniu, okładzina wewnętrzna wykonana z blachy ocynkowanej i lakierowanej gładkiej, izolacja wykonana ze styropianu gr. 100 mm trwale sklejonego z okładzinami.

Pytanie nr 2

Czy okna mają być zabezpieczone roletami zewnętrznymi i kratami, czy mogą być zabezpieczone tylko roletami zewnętrznymi. W przypadku zabezpieczenia okien kratami czy muszą być zamykane, czy mogą być stałe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż okna mają być zabezpieczone roletami zewnętrznymi i kratami. Okna od zewnątrz mają być zabezpieczone zamykaną kratą.

Pytanie nr 3

Czy w sanitariacie może być zainstalowany grzejnik o mocy 0,5 kW

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość montażu grzejnika o mocy min. 0,5 kW z termostatem w sanitariacie.

Pytanie nr 4

Dot. instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

Czy wraz z kontenerem ma być dostarczone i zamontowane szambo, czy w kontenerze mają być wyprowadzone tylko podejścia kanalizacyjne do podłączenia do instalacji kanalizacyjnej.

Czy Zamawiający może sprecyzować wymagania dotyczące zbiornika na wodę, jaka pojemność, w jaki sposób będzie on napełniany, w jaki sposób ma być zasilanie urządzeń w wodę (grawitacyjnie, hydrofor).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż opcjonalnie wraz z kontenerem ma być dostarczone i zamontowane szambo – Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę szamba oraz koszt jego montażu. Ma również być możliwość podłączenia kontenera do instalacji kanalizacyjnej.

Również opcjonalnie należy zapewnić zasilanie w wodę w formie zbiornika napełnianego grawitacyjnie.

Pytanie nr 5

Wykonanie kontenera zgodnie z załączoną do zapytania specyfikacją lub z materiałów zawartych w pkt. 1 w klasie odpowiadającej klasie „E” odporności ogniowej.

Czy Zamawiający akceptuje takie wykonanie kontenera.

Odpowiedź:


Zamawiający akceptuje możliwość wykonania kontenera z materiałów zawartych w pytaniu nr 1 w klasie odpowiadającej klasie „E” odporności ogniowej.

Zamawiający dokonał modyfikacji formularza ofertowego w zakresie montażu szamba i zbiornika na wodę.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert w ww. postępowaniu.

Nowy termin składania ofert: do dnia 10.11.2017r.

Załącznik: nowy formularz ofertowy.


Upoważnienia Dyrektora
Zarządu Administracji Skarbowej
we Wrocławiu
Justyna Górska
Z-ca Dyrektora


Kierownik Działu
Piotr Zawada

.....
(pieczęćka Oferenta)

Załącznik nr 3 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa (firma) oferenta:			
Adres (siedziba) oferenta:			
	kod pocztowy:	Miejscowość:	
	Tel.:	Faks:	
Warunki płatności:	Płatność za wykonaną dostawę będzie regulowana w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury VAT, wystawionej po prawidłowym wykonaniu dostawy i potwierdzone protokołem odbioru.		
	Udzielamy gwarancji (min.24 miesiące).		
Cena w złotych polskich. Cena obejmuje i uwzględnia wszelkie koszty jakie są niezbędne do sprzedaży i wykonania dostawy.			
Lp	Przedmiot zamówienia	Ilość	Wartość brutto
1	2	3	4
1.	Kontener biurowy z zapleczem sanitarnym	2	
2.	Szambo bezodpływowe	2	
3.	Montaż szamba	2	
4.	Zbiornik na wodę	2	
5.	Montaż zbiornika na wodę.	2	

Razem wartość oferty brutto:	
-------------------------------------	--

Słownie razem wartość oferty

brutto:.....

.....

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty z opcją dostawy i montażu urządzeń lub części urządzeń wskazanych w poz. 2-5 Formularza ofertowego lub bez nich.

Do oferty należy dołączyć projekt kontenera wraz z wszystkimi urządzeniami technicznymi i opisem technicznym.

.....
PODPIS OFERENTA