



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Miliczu

ul. Powstańców Wlkp. 3, 56-300 Milicz

Znak sprawy: PZ.5580.9.1.2021.DK

Milicz, dnia 13.10.2021 r.

Dyrektor
Izby Administracji Skarbowej
we Wrocławiu
Leszek Syguta

Egz. Nr 1

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 7 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 13.10.2021 r., do 13.10.2021 r.

przez

1) kpt. mgr inż. Dominik Kucharski - Specjalista, legitymacja służbowa nr 2/19

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5580.9.2021 r., z dnia 01.10.2021 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Urząd Skarbowy (pomieszczenia archiwum) w Miliczu ul. Składowa 2, 56-300 Milicz

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Skarbowy w Miliczu ul. Składowa 2, 56-300 Milicz	

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pani Marzena Nocna – Naczelnik Urzędu	Pan Zbigniew Burda – St. specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

- wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie działania komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Urząd Skarbowy (pomieszczenia archiwum) w Miliczu ul. Składowa 2, 56-300 Milicz
- 2) Budynek archiwum ul. Składowa 2, 56-300 Milicz

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Skarb Państwa	Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miliczu ul. Składowa 2, 56-300 Milicz
Zarządca budynku Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24-26, 53-333 Wrocław	Faktycznie władający budynkiem Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24-26, 53-333 Wrocław
☐ nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku ☐ kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ☒ nie przedstawiono umowy podczas kontroli	☐ umowa jest zawarta i określa w/w zakres ☐ umowa nie określa w/w zakresu ☐ inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)
zawarta na okres: ☐ czas określony ☐ na czas nieokreślony Obowiązki określone w umowie (przytoczenie zapisów umowy): Brak	

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany przy ul. Składowej 2 w Miliczu na działce o nr ewid. 5/1 AM 10 o powierzchni 0,0231 ha. Budynek graniczy od strony zachodniej z ulicą Składową, od strony północnej i wschodniej w odległości ponad 8 m z obiektami zakładu Brokelman oraz od strony południowej z terenem niezabudowanym. Budynek na tej samej działce graniczy w odległości 8 m z budynkiem, w którym usytuowano dwa pomieszczenia archiwum.

2.1 Dane podstawowe:

Określone na podstawie:

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
- Wizytacji w budynku

Dane techniczne obiektu nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektów

Budynek wykonany jako murowany, główna konstrukcja nośna z pustaków gazobetonu, ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z pustaków gazobetonowych i cegły pełnej, strop wykonany z płyt kanałowych, konstrukcja dachu – stropodach z płyt kanałowych. W budynku występuje jedna klatka schodowa o konstrukcji murowanej. W budynku na parterze zlokalizowano pomieszczenie archiwum. W budynku urzędu nie występuje pomieszczenie kotłowni, budynek ogrzewany jest z Elektrociepłowni Milicz.

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	Budynek zakwalifikowany został do kategorii zagrożenia ludzi ZL III		
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	1980 r./1989 r.	Kubatura całkowita obiektu	2670,3 m ³
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	4	0	Powierzchnia zabudowy b.d
Wysokość budynku	11 m	Powierzchnia całkowita obiektu	b.d

Długość budynku / szerokość	27 m	8 m	Powierzchnia użytkowa obiektu	989 m ²
Budynek jest wolnostojący	☒ tak	☐ nie	Liczba klatek schodowych w obiekcie	1
Opis, uwagi i załączniki: Brak				

Dane techniczne obiektu nr 2- wg wykazu kontrolowanych obiektów

Budynek wolnostojący wykonany jako murowany, konstrukcja dachu – żelbetowa, ściany zewnętrzne murowane, ściany wewnętrzne nośne – murowane i fundamenty – murowane. W budynku archiwum zlokalizowano w dwóch pomieszczeniach, wejście do tych pomieszczeń zapewniono bezpośrednio z zewnątrz poprzez drzwi o szerokości w świetle ościeżnicy 0,9 m. Z dwóch stron do pomieszczeń archiwum przylegają dwa pomieszczenia garażowe. W budynku nie występuje pomieszczenie kotłowni.

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	Budynek zakwalifikowany został do kategorii zagrożenia ludzi PM			
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	1992 r./1993 r.	Kubatura całkowita obiektu	309,08 m ³	
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	1	0	Powierzchnia zabudowy	95,10 m ²
Wysokość budynku	3,40 m	Powierzchnia całkowita obiektu	b.d	
Długość budynku / szerokość	12 m	6,24 m	Powierzchnia użytkowa obiektu	b.d
Budynek jest wolnostojący	☒ tak	☐ nie	Liczba klatek schodowych w obiekcie	0
Opis, uwagi i załączniki: Brak				

2.2 Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w obiekcie nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektów ze str. 1

☐	Postanowienie znak z dnia	Stan realizacji		
		☐ zrealizowano	☐ nie zrealizowano	
	1. (wpisać punkt nr 1 postanowienia)	☐ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację:			
	Opis, uwagi i załączniki:			
	2. (wpisać punkt nr 2 postanowienia)			
☐		☐ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację:			
	Opis, uwagi i załączniki:			
	3. (wpisać punkt nr 2 postanowienia, w razie większej liczby punktów część tabeli powielić i dołączyć z kolejną numeracją)			
		☐ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację:			
Opis, uwagi i załączniki:				

2.3 Podział na strefy pożarowe

☒	Budynek stanowi 1 strefę pożarową	☒ tak	☐ nie	Liczba stref pożarowych	
	Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☐ tak	☒ nie	Uwagi:	
	Kategoria zagrożenia ludzi	Produkcyjno – magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku	
	ZL I	☐	$Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$	☐	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐
	ZL II	☐	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	☐	☐ Nie ustalono (brak dok. tech.)
	ZL III	☒	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$	☐	Uwagi: Brak
	ZL IV	☐	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
	ZL V	☐	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
Nazwa strefy pożarowej	ZL / PM / IN	powierzchnia	Lokalizacja (kondygnacja)	Opis	

Strefa Pożarowa budynku	ZL III	989 m²	0 1 2 3	
Element konstrukcyjny	Materiał / technologia	Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis		
główna konstrukcja nośna	Ściany murowana z pustaków gazobetonowych	R60		
ściana zewnętrzna	Ściany murowane z pustaków gazobetonowych i cegły	EI30		
ściana wewnętrzna	Ściany murowane pustaków gazobetonowych i cegły	EI15		
strop	Płyty kanałowe	REI60		
konstrukcja dachu	Stropodach płyty kanałowe	R15		
przekrycie dachu	Papa	RE15		
Opis, uwagi i załączniki: Brak				

2.4 Podział na strefy pożarowe

Budynek stanowi 1 strefę pożarową	☒ tak	☐ nie	Liczba stref pożarowych	
Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☐ tak	☒ nie	Uwagi:	
Kategoria zagrożenia ludzi	Produkcyjno – magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku	
ZL I	☐	$Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$	☒	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☒
ZL II	☐	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	☐	☐ Nie ustalono (brak dok. tech.)
ZL III	☐	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$	☐	Uwagi: Brak
ZL IV	☐	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
ZL V	☐	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
Nazwa strefy pożarowej	ZL / PM / IN	powierzchnia	Lokalizacja (kondygnacja)	Opis
Strefa Pożarowa budynku	PM	95,10 m ²	0 1 2 3	
Element konstrukcyjny	Materiał / technologia	Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis		
główna konstrukcja nośna	Ściany murowane z pustaków gazobetonowych	-		
ściana zewnętrzna	Ściany murowane z pustaków gazobetonowych	-		
ściana wewnętrzna	Ściany murowane pustaków gazobetonowych	-		
strop	Płyty kanałowe	-		
konstrukcja dachu	Stropodach płyty kanałowe	-		
przekrycie dachu	Papa	-		
Opis, uwagi i załączniki: Brak				

2.5 Warunki ewakuacji

(wpisać dostępne dane uwzględniając charakter i przeznaczenie obiektu)

Maksymalna liczba osób w obiekcie	45	Liczba wyjść ewakuacyjnych z obiektu	2
Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach:	☐ wszystkie otwarte, ☒ część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie, ☐ część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia), ☐ część zastawionych. Uwagi:		
Kondygnacja 1 - 9 osób Kondygnacja 2 - 9 osób Kondygnacja 3 - 13 osób Kondygnacja 4 - 14 osób			
Uwagi dotyczące długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego:			

Długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu, mierzona z ostatniej kondygnacji do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego prowadzącego bezpośrednio na zewnątrz wynosi 50 m. Na poziomych drogach ewakuacyjnych nie przekracza 20 m.			
Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych: Brak			
Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych: Brak			
Ilość miejsc noclegowych*			
Czas pobytu ludzi*	☐ ≤ 3 doby	☐ > 3 doby	
Stałych użytkowników w obiekcie	40		
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi **	☒ prawidłowe	☐ nieprawidłowe	
Opis, uwagi i załączniki: Brak			

**Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3) i 4) Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2.6 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem

(wypełnić w przypadku występowania)

☐	Materiały niebezpieczne pożarowo			☐ stwierdzono*	☐ nie stwierdzono
	Uwagi:	ilość	Miejsce i sposób przechowywania / magazynowania	Skrócony opis procesu technologicznego (jeżeli występuje):	
	1.				
	2.				
Opis, uwagi i załączniki: Brak					
☐	Zbiorniki na paliwa płynne			☐ stwierdzono*	☐ nie stwierdzono
	Uwagi:	ilość	Miejsce i sposób przechowywania / magazynowania	Odległość od innych obiektów	
	1.				
	2.				
Opis, uwagi i załączniki: Brak					
☐	Pomieszczenia zagrożone wybuchem:			☐ stwierdzono*	☐ nie stwierdzono
	Materiały mogące wytworzyć mieszaniny wybuchowe	ilość	Miejsce i sposób przechowywania / magazynowania	Skrócony opis procesu technologicznego (jeżeli występuje):	
	1.				
	2.				
Ocena zagrożenia wybuchem			☐ opracowano	☐ nie opracowano	
Opis, uwagi i załączniki: Brak					

*W przypadku występowania należy wypełnić komórki znajdujące się poniżej

2.7 Drogi pożarowe

☒	Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o wymaganych parametrach	☐ tak	☐ nie	☐ utrudniony*	☒ brak obowiązku
	Opis drogi pożarowej:	Dojazd do budynku zapewniony od strony ulicy Składowej o nawierzchni utwardzonej.			
	Uwagi i załączniki: Brak				

*W opisie drogi pożarowej uwzględnić spostrzeżenia we współpracy ze służbą operacyjną

2.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

☐ brak hydrantów

	Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu		10 dm³/s	
☒	Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:			
	Nazwa porządkowa	Typ hydrantu	Odległość od obiektu	Lokalizacja (nr hydr., ulica, nr domu lub opis)
	Hydrant nr 1	☒ nadziemny ☐ podziemny	75 m	W pasie ulicy Powstańców Wielkopolskich
	Opis, uwagi i załączniki: Przedłożono do wglądu protokół z badania wydajności i ciśnienia hydrantów zewnętrznych DN 80 z dnia 12.10.2021 r., - bez uwag (10,49 dm³/s). Właścicielem sieci wodociągowej jest Gmina Milicz. Zarządcą sieci wodociągowej jest ZUK Milicz			
☐	Zbiorniki wodne*		Rodzaj zbiornika / pojemność	Odległość
	naturalny	☐ tak ☐ nie	/	m

	sztuczny	☐ tak	☐ nie	/	m
	inne	☐ tak	☐ nie	/	m
Opis, uwagi i załączniki:					
☐	Inne informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru (rozwiązania zamienne, odstąpienia, umowy): Brak				

(8) wypełnić w przypadku występowania

** W opisie dojazdu do zbiornika uwzględnić wymagania wynikające z rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych jak dla drogi pożarowej.

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

występowanie strefy zagrożenia wybuchem	☐ tak	☐ nie
kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000 m ³ (IN > 1500 m ³ , inne – powierzchnia > 1000 m ²)	☒ tak	☐ nie
ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	☒ tak	☐ nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	☐ tak	

☒	☐ nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli
☒	☒ przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem.	☒ tak	☐ nie	
2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądowi technicznemu i czynności konserwacyjnym.	☒ tak	☐ nie	
3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.	☒ tak	☐ nie	
4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.	☒ tak	☐ nie	
5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.	☒ tak	☐ nie	
6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.	☒ tak	☐ nie	
7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.	☒ tak	☐ nie	
8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.	☒ tak	☐ nie	
Opis, uwagi i załączniki: Brak			
DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – RZUTY GRAFICZNE (wymagane dane na rzutach graficznych)		Określić czy element zawarty w instrukcji	
powierzchnia budynku	☒ tak	☐ nie	----
wysokość budynku	☒ tak	☐ nie	----
liczby kondygnacji budynku	☒ tak	☐ nie	----
odległości od obiektów sąsiadujących	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
parametry pożarowe występujących substancji palnych	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
kategorie zagrożeń ludzi	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni – stref zagrożenia wybuchem	☒ tak	☐ nie	☒ n/dot*
podział obiektu na strefy pożarowe	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania gaśnic	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania urządzeń ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
drogi pożarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
Opis, uwagi i załączniki: Brak			

n/dot – nie dotyczy

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

☒	Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)		Pan Zbigniew Górny	
	Posiadane kwalifikacje:		Zaświadczenie nr SIOPA/1/2018/3/6 z dnia 29.11.2018 r., wydane przez KW PSP Wrocław	
	Uwagi i załączniki: Brak			
	Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych		Stanowisko Pracownika Ochrony Fizycznej	
	Opis, uwagi i załączniki: Brak			
	Obiekt podlega obowiązkowi przekazania instrukcji			☐ tak ☒ nie
	Wykonano obowiązek		☐ tak ☐ nie	Uwagi:
	Data przekazania			
	Forma przekazania instrukcji		☐ elektroniczna ☐ drukowana	
	Data opracowania instrukcji		2012 rok	Data zapoznania użytkowników budynku
Data ostatniej aktualizacji		10.09.2020 r	Liczba zapoznanych użytkowników	37
Opis, uwagi i załączniki: Brak				

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji

(wypełnić w przypadku występowania obowiązku)

☐	Wykonano obowiązek	☐ tak ☐ nie	Uwagi: Brak
	Data próbnej ewakuacji		
	Zawiadomienie z dnia		

3.1.4 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

☒	Imię i nazwisko realizującego obowiązek	Pan Zbigniew Burda	Posiadane uprawnienia ppoż.*	☒ tak ☐ nie
	Opis, uwagi i załączniki: Przedłożono dyplom Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie z dnia 30.05.1987 r. Przedłożono oświadczenie o przeszkoleniu pracownika z zakresu ochrony przeciwpożarowej z dnia 1.12.2020 r.			

*uprawnienia wynikające z yg. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpożarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnień, zaświadczenie o odbytym szkoleniu)

3.1.5 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

☒	Miejsce umieszczenia instrukcji	W obrębie wejścia głównego do budynku
	Uwagi: W pomieszczeniach archiwum umieszczono instrukcję postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych.	

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2020 r. (Protokół z dnia 14.09.2020 r.)

☒ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☐ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

☐	Decyzja nr	
	Lista nałożonych obowiązków: 2)	Termin realizacji danego obowiązku upłynął: 1)
	Lista niewykonanych obowiązków: Brak	
	Upomnienie znak [] z dnia []	
	Tytuł wykonawczy znak [] z dnia []	
	Informacja o zastosowanym środku egzekucyjnym	
	Przedstawiono informacje o wykonaniu obowiązków:	
	Opis, uwagi i załączniki:	

5. Czynności zabronione

(wypełnić w przypadku występowania)

W obiekcie stwierdzono:		
	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem.	☐ tak
	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.	☐ tak
	Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi nie sprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.	☐ tak
	Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.	☐ tak
	Rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze	☐ tak
	Rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużli lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów	☐ tak
	Skladowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu	☐ tak
	Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;	☐ tak
	Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C), b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.	☐ tak
	Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.	☐ tak
	Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem	☐ tak
	Skladowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak
	Skladowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach	☐ tak
	Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach	☐ tak
	Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji	☐ tak
	Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru	☐ tak
	lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak
	Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do przeciwwybuchowych urządzeń odciążających	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do źródeł wody do celów ppoż.	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
	Opis, uwagi i załączniki:	

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

☐	1) szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
	2) długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych.	☐ tak

	3) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego.	☐ tak
	4) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji.	☐ tak
	5) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
	6) niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;	☐ tak
	7) brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.	☐ tak
	8) ☐	☐ tak
Uzupełnienie informacji dotyczących zagrożenia życia ludzi (opis) / załączniki: ☐		

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

☐	☐	☐ tak
	☐	☐ tak
	☐	☐ tak
	Uzupełnienie informacji dotyczących bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru (opis) / załączniki: ☐	

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

	nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie	
				☐ tak	☐ nie
☒	1	Stale urządzenia gaśnicze	☐	☐ tak	☐ nie
	2	Urządzenia transmisji alarmu	☐	☐ tak	☐ nie
	3	System sygnalizacji pożarowej	☐	☒ tak	☐ nie
	4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐	☐ tak	☐ nie
	5	Hydranty wewnętrzne	☐	☒ tak	☐ nie
	6	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☒	☒ tak	☐ nie
	7	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☐	☐ tak	☐ nie
	8	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐	☐ tak	☐ nie
	9	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☐	☐ tak	☐ nie
	10	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	☐	☐ tak	☐ nie
	11	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☐	☐ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki: Brak					

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

(Sporządzić tabelę wg. Określonego poniżej wzoru dla każdego z urządzeń przeciwpożarowych występujących w obiekcie w kolejności wykazanej w tabeli powyżej)

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: Instalacja hydrantów wewnętrznych DN 25

☒	Data badania/protokołu	12.10.2021 r	Imię i nazwisko sprawdzającego	Marta Wypych
	Numer protokołu	Nie podano	Nazwa firmy/adres	☐
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: W budynku hydranty wewnętrzne DN 25 zlokalizowane są na każdej kondygnacji (łącznie 4 sztuki).			
	W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.			
Opis, uwagi i załączniki: Brak				

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: System sygnalizacji pożaru

☒	Data badania/protokołu	10.08.2021 r	Imię i nazwisko sprawdzającego	Jakub Kudosz
	Numer protokołu	Brak	Nazwa firmy/adres	[REDACTED]
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: Centrala Sygnalizacji Pożaru została zlokalizowana przy stanowisku pracownika ochrony. Budynek chroniony jest przez pracownika ochrony fizycznej w godzinach 6:00-18:00, od godziny 18:00-6:00 budynek chroniony jest przez SSP, w przypadku wykrycia pożaru, sygnał przesyłany jest do siedziby firmy świadczącej usługi ochroniarskie. W budynku pomieszczenia archiwum także są chronione systemem sygnalizacji pożaru. W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji. Opis, uwagi i załączniki: Brak			

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: Przeciwpowozarowy wylacznik pradu

☒	Data badania/protokołu	12.10.2021 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Tomasz Wołyniak
	Numer protokołu	RAP-0156-2021	Nazwa firmy/adres	[REDACTED]
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: Budynek wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany wewnątrz budynku w obrębie wejścia głównego. W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji. Opis, uwagi i załączniki: Brak			

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

☒	Stan wyposażenia: GP 1x ABC – 1 sztuka, GP 2x ABC – 5 sztuk, GP 6x ABC – 8 sztuk,			
	Data przeglądu / konserwacji	12.10.2021 r	Imię i nazwisko sprawdzającego	Marta Wypych
	Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu	Brak	Nazwa firmy/adres	[REDACTED]
	Prawidłowość lokalizacji	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Oznakowanie	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: Brak			
	Opis urządzenia: Brak Uwagi i załączniki: Brak			

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

11.1 Wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane

☐	Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej					☐ występują*	☐ nie występują
	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej	Lokalizacja	Rodzaj środka stosowanego w instalacji	GWP (środek gaśniczy)	Ilość (masa środka)	Nazwa operatora odpowiedzialnego za system	
	1. [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	2. [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	Opis, uwagi i załączniki: [REDACTED]						

*wypełnić w przypadku występowania

11.2 Dokumentacja oraz sprawność techniczna i funkcjonalna systemów ochrony przeciwpożarowej

☐	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej:	[REDACTED]
	System zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Operatorów urządzeń i Systemów	☐ tak ☐ nie ☐ n/d ☐ uwagi: [REDACTED]

Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej sporządzona w terminie (10 dni od daty instalacji)	☐ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:
Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej wypełniona przez osobę posiadającą certyfikat*	☐ tak	☐ nie		Uwagi*:
Wpisy w Karcie Systemu Ochrony przeciwpożarowej wykonywane w terminie (5 dni roboczych od dnia wykonania czynności)	☐ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:
odzysk halonów z systemów przeciwpożarowych do celów recyklingu, regeneracji lub zniszczenia	☐ zapewniono	☐ nie zapewniono	☐ n/d	Uwagi:
System wykrywania wycieków	☐ zainstalowano	☐ nie zainstalowano		☐ n/d**
System wykrywania wycieków został skontrolowany w terminie	☐ tak	☐ nie		☐ n/d**
badanie wykonano w wymaganych terminach. (badanie co 3, 6, 12 miesięcy)	☐ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:
Data protokołu z przeglądu			Imię i nazwisko sprawdzającego	
Rodzaj protokołu (kwartalny / półroczny / roczny)			Uprawnienia sprawdzającego	
Uwagi konserwatora	☐ bez uwag	☐ uwagi:		
Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☐ uwagi:		
Opis urządzenia:				
Uwagi, opis i załączniki:				

*W polu uwagi wpisać dane osobowe wykonawcy oraz jego nr uprawnień
 ** Jeśli instalacja zawiera mniej niż 300 kg fluorowanych gazów cieplarnianych

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

☒	1.	Elektryczna	☒ tak	☐ nie
	2.	Odgromowa	☒ tak	☒ nie
	3.	Gazowa	☐ tak	☒ nie
	4.	Kominowo-wentylacyjna	☒ tak	☐ nie
	5.	Wodno-kanalizacyjna	☒ tak	☐ nie
	6.	Centralnego ogrzewania	☒ tak	☐ nie
	7.	Klimatyzatory dwufunkcyjne	☐ tak	☒ nie
	8.	Wentylacja mechaniczna	☐ tak	☒ nie

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

(Sporządzić tabelę wg. Określonego poniżej wzoru dla każdej instalacji użytkowej występującej w obiekcie w kolejności wykazanej w tabeli powyżej)

Nazwa instalacji użytkowej: elektryczna

☒	Data badania/protokołu	13.11.2020 r.	Imię i nazwisko	Marian Przybylski
	Numer protokołu	1/10/2020 2/10/2020 3/10/2020	Numer uprawnień	E/2348/447/20 D/2349/447/20
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: Brak			

Nazwa instalacji użytkowej: odgromowa

☒	Data badania/protokołu		Imię i nazwisko	
	Numer protokołu		Numer uprawnień	
	Uwagi konserwatora	☐ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: Nie przedłożono protokołu z przeglądu instalacji odgromowej.			

Nazwa instalacji użytkowej: kominowo-wentylacyjna

	Data badania/protokołu	16.03.2020 r.		Imię i nazwisko	Grzegorz Flieger
	Numer protokołu	Brak		Numer uprawnień	Nie podano
	Uwagi konserwatora	☐ bez uwag	☒ uwagi: Do kotłowni brak prawidłowego nawiewu – do kotłowni zamontować nawiew zgodnie z obowiązującymi przepisami.		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi i załączniki: W budynku w pomieszczeniu kotłowni zlikwidowano piec olejowy, budynek ogrzewany jest z Elektrociepłowni Milicz.				

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Nie przedłożono protokołu z przeglądu instalacji ogromowej.	☐ usunięto w trakcie kontroli
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:		
1) Na podstawie art. (podać dokładną podstawę prawną) Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) Pana (Imię i Nazwisko, nr dowodu) ukarano mandatem karnym w wysokości zł. (słownie). Ukarany został poinformowany o możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego. lub 2) W przypadku odmowy przyjęcia mandatu należy w niniejszej rubryce poczynić o tym wzmiankę oraz umieścić dane konieczne do sporządzenia wniosku do sądu o ukaranie. lub 3) Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) pouczone kontrolowanego o konieczności (opis obowiązków wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej na podstawie których kontrolowany podlega karze aresztu, grzywny lub nagany).		

Inne ustalenia:

Brak

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 12 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń ~~z zastrzeżeniami~~.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Urzędu Skarbowego
w Miliczu

Marzena Nocna

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA

Kucharski

st. kpl. mgr inż. Dominik Kucharski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)