




KOMENDA POWIATOWA /MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Legnicy
ul. Witelona 2, 59-220 Legnica

Znak sprawy MZ.5580.21.3.2017



Legnica, 31.03.2017 r.



Handwritten notes:
JWA 16W
Kierownik Referatu
M. Chyba
Stawomir Rodak
Egz. nr 1

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 28.03.2017 r. do 31.03.2017 r.

przez

- 1) st. kpt. Marcin Piwowarski - Starszy Specjalista Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej, legitymacja służbowa nr 27/2016
- 2) st. kpt. Grzegorz Kuźniar - Specjalista Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej, legitymacja służbowa nr 163/08

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego/cych się upoważnieniem numer MZ.5580.21.1.2017 z dnia 15.03.2017 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu; obiekt siedziby Urzędu Skarbowego w Legnicy przy ulicy Wrocławskiej nr 37

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Izba Skarbowa z siedzibą we Wrocławiu (53-333) przy ul. Powstańców Śląskich 24, 26. Budynek Urzędu Skarbowego w Legnicy ul. Wrocławska 37 59-220 Legnica	Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy – Jan MORMUL, upoważnienie nr 57/2017 – załącznik nr 1

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Mieczysław Sikorski, inspektor, Referat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	Saladra Władysław, starszy inspektor

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
2. postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Handwritten signature

Handwritten signature

(Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Sprawdzenie wykonania decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy nr MZ.5580.7.5.2017 oraz nr MZ.5580.7.6.2017 z dnia 08.03.2017 r.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1) Budynek użyteczności publicznej siedziby Urzędu Skarbowego w Legnicy

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Skarb państwa - trwały zarząd: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26, 53-333 Wrocław	Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu – Urząd Skarbowy w Legnicy
Zarządca budynku Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26, 53-333 Wrocław	Faktycznie władający budynkiem Urząd Skarbowy w Legnicy
☐ nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku ☐ kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ☐ nie przedstawiono umowy podczas kontroli	☐ umowa jest zawarta i określa w/w zakres ☐ umowa nie określa w/w zakresu ☒ inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)
Dane dotyczące umowy: Umowa Decyzja nr GN.RSP.6844.12.2012.XXXIII z dnia 06.06.2012 r. – załącznik nr 2 zawarta na okres: ☐ czas określony do dnia ☒ na czas nieokreślony Obowiązki określone w umowie (przytoczenie zapisów umowy):	

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

2.1 Lokalizacja obiektu

Budynek siedziby Urzędu Skarbowego w Legnicy zlokalizowany jest przy ul. Wrocławskiej nr 37 w Legnicy

2.2 Dane podstawowe:

Dane techniczne obiektu nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektów

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	Budynek użyteczności publicznej: garaż, parter – PM, parter, I. II, III piętro – ZLIII, IV piętro - ZLI		
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	12.08.2015 r.	Kubatura całkowita budynku	23 400,0 m ³
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	5	1	Powierzchnia zabudowy
Wysokość budynku	21,05 m	Powierzchnia całkowita budynku	5700,7 m ²
Długość budynku / szerokość	50,02 m	17,36 m	Powierzchnia użytkowa budynku
Budynek jest wolnostojący	☒ tak	☐ nie	Liczba klatek schodowych w budynku
			2
Opis, uwagi i załączniki: (Książka obiektu budowlanego – załącznik nr 3)			

2.3 Rozwiązania zamiennie i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w obiekcie nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektów ze str. 1

☒	Postanowienie Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu znak WZ.5595.205.2.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. 1. Wyposażyć budynek w instalację sygnalizacji pożarowej z monitoringiem do Państwowej Straży Pożarnej	Stan realizacji		
		☒ zrealizowano ☐ nie zrealizowano		
		☐ bez uwag	☒ z uwagami	☐ n/dot

sf

2
Krzysztof
Małucha

Opis, uwagi i załączniki: Podczas kontroli przeprowadzono próbę instalacji sygnalizacji pożarowej z monitoringiem do PSP – wynik pozytywny			
2. Hydranty wewnętrzne w klatce schodowej głównej na kondygnacji parteru, I, II i III piętra, w korytarzu części narożnikowej budynku do zabezpieczenia pomieszczeń wewnątrz tej części	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
Przedstawiono dokument poświadczający realizację: Protokół z przeglądu z dnia 06.06.2016 r.			
3. Samoczynne urządzenie zapobiegające zadymieniu w korytarzu i w klatce schodowej głównej wraz z samoczynnie działającymi klapami dymowymi	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
Przedstawiono dokument poświadczający realizację: Protokół z przeglądu nr 1 z dnia 07.03.2017 r.			

2.4 Podział na strefy pożarowe

Budynek stanowi 1 strefę pożarową	☐ tak	☒ nie	Liczba stref pożarowych	4
Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☒ tak	☐ nie	Uwagi ()	
Kategoria zagrożenia ludzi		Produkcyjno – magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku
ZL I	☒	$Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$	☒	A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐
ZL II	☐	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	☐	☐ Nie ustalono (brak dok. tech.)
ZL III	☒	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$	☐	Uwagi:
ZL IV	☐	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
ZL V	☐	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
Nazwa strefy pożarowej	ZL / PM / IN	powierzchnia	Lokalizacja (kondygnacja)	Opis
Strefa Pożarowa garażu podziemnego	PM	898,0 m ²	-1	garaż podziemny
Strefa Pożarowa pomieszczeń biurowych	ZL III	3096,5 m ²	Parter(0), I, II, III p.	Strefa pomieszczeń biurowych
Strefa Pożarowa sali konferencyjnej i pomieszczeń biurowych	ZL I + ZL III	410,0 m ²	IV p.	
Element konstrukcyjny	Materiał / technologia		Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis	
główna konstrukcja nośna	Żelbetowa, słupowo-ryglowa		B (R 120)	
ściana zewnętrzna	murowana z porothermu grubości 25 cm – wełna mineralna 12 cm + tynk cienkowarstwowy na siatce		B (EI 60)	
ściana wewnętrzna	płyty gipsowo-kartonowe, podwójnie płytowane		B (EI 30)	
strop	monolityczne żelbetowe		B (REI 60)	
konstrukcja dachu	w części niższej stropodach żelbetowy, w części wyższej o konstrukcji drewnianej, ocieplany, kryty papą termozgrzewalną		B (RE 30)	
przekrycie dachu				
Opis, uwagi i załączniki:				

2.5 Warunki ewakuacji

Maksymalna liczba osób w obiekcie	330	Liczba wyjść ewakuacyjnych z budynku	2
☒ Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach: parter (poziom 0) – 55 osób, maksymalnie w jednym pomieszczeniu do 45 osób; I, II, III piętro (kondygnacja +1,+2,+3) po 92 osoby na każdym piętrze, w pomieszczeniu do 3 osób; IV p. (kondygnacja +4) – 104 osoby, w tym w sali konferencyjnej do 100 osób, w pozostałych pomieszczeniach maksymalnie po 2 osoby, Uwagi dotyczące długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego: parter – maks. długość dojścia 12,0 m I, II, III p. – maks. długość dojścia na drodze poziomej 20,0 m IV p. – maks. długość 10,0 m, Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych: Na drogach ewakuacyjnych oświetlanych wyłącznie światłem sztucznym zastosowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne i wyjścia z budynku zostały oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z PN.	☒ wszystkie otwarte, ☐ część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie, ☐ część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia), ☐ część zastawionych. Uwagi:		

Jan

*Krzysztof
Lusini*

Ewakuacja z IV p. odbywa się poprzez korytarze do dwóch wydzielonych pożarowo, samoczynnie oddymianych kłapami dymowymi klatek schodowych na poziom III p. do innej strefy pożarowej. Maksymalna długość przejścia w garażu wynosi 25,0 m.			
Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych:			
Ilość miejsc noclegowych*			
Czas pobytu ludzi*	☐ ≤ 3 doby	☐ > 3 doby	
Stałych użytkowników w obiekcie			
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi **	☐ prawidłowe	☐ nieprawidłowe	
Opis, uwagi i załączniki:			

*Dot. budynków zakwalifikowanych do ZLV

**Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3) i 4) Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2.6 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem nie dotyczy kontrolowanego obiektu

2.7 Drogi pożarowe

☒	Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o wymaganych parametrach	☒ tak	☐ nie	☐ utrudniony*	☐ brak obowiązku
	Opis drogi pożarowej:	Dojazd pożarowy do obiektu zapewniony jest ulicą Wrocławską oraz Jordana			
	Uwagi i załączniki:				

2.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

☐ brak hydrantów

	Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu (wskazać obiekt)		20 dm³/s	
☒	Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:			
	Nazwa porządkowa	Typ hydrantu		Odległość od obiektu
				Lokalizacja (nr hydr., ulica, nr domu lub opis)
	Hydrant nr 1	☒ nadziemny	☐ podziemny	37 m
	Hydrant nr 2	☐ nadziemny	☒ podziemny	98 m
	Opis, uwagi i załączniki:			

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

występowanie strefy zagrożenia wybuchem	☐ tak	☒ nie
kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000 m³ (IN > 1500 m³, inne – powierzchnia > 1000 m²)	☒ tak	☐ nie
ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	☒ tak	☐ nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	☐ tak	

☒	☐ nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli
	☒ przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

	WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
☒	1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem.	☒ tak	☐ nie
	2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym.	☒ tak	☐ nie
	3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.	☒ tak	☐ nie
	4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.	☒ tak	☐ nie
	5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.	☒ tak	☐ nie
	6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.	☒ tak	☐ nie
	7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.	☒ tak	☐ nie
	8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.	☒ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki:			
	DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – RZUTY GRAFICZNE	Określić czy element zawarty w instrukcji	
	powierzchnia budynku	☒ tak	☐ nie

[Signature]

[Signature]
4

[Signature]

wysokość budynku	☒ tak	☐ nie	-----
liczby kondygnacji budynku	☒ tak	☐ nie	-----
odległości od obiektów sąsiadujących	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
parametry pożarowe występujących substancji palnych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
kategorie zagrożeń ludzi	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni – stref zagrożenia wybuchem	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
podział obiektu na strefy pożarowe	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania gaśnic	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania urządzeń ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
drogi pożarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
Opis, uwagi i załączniki:			

* n/dot – nie dotyczy

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

☒	Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)	Dariusz Szyjka		
	Posiadane kwalifikacje:	Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej upr. wydane przez KWSPSP nr:10/2011/16		
	Uwagi i załączniki:			
	Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych	Portiemia budynku		
	Opis, uwagi i załączniki:			
	Obiekt podlega obowiązkowi przekazania instrukcji	☒ tak	☐ nie	
	Wykonano obowiązek	☒ tak	☐ nie	Uwagi:
	Data przekazania	07.02.2017 r.		
	Forma przekazania instrukcji	☒ elektroniczna	☐ drukowana	
	Data opracowania instrukcji	Lipiec 2015 r.	Data zapoznania użytkowników budynku	XII 2015 r. i I 2016 r.
Data ostatniej aktualizacji		Liczba zapoznanych użytkowników	141	
Opis, uwagi i załączniki: budynek użytkowany od XII 2015 r.				

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji

☒	Wykonano obowiązek	☒ tak	☐ nie	Uwagi:
	Data próbnej ewakuacji	19.05.2016 r.		
	Zawiadomienie z dnia	28.04.2016 r.		

3.1.4 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

☒	Imię i nazwisko realizującego obowiązek	Mieczysław Sikorski	Posiadane uprawnienia ppoż.*	☒ tak	☐ nie
	Opis, uwagi i załączniki: w ramach szkoleń wstępnych z BHP oraz przygotowania pracowników do sprawdzenia ewakuacji				

*uprawnienia wynikające z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpożarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnień, zaświadczenie o odbytych szkoleniach)

3.1.5 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

☒	Miejsce umieszczenia instrukcji	Portiemia budynku oraz przy wyjściach ewakuacyjnych
	Uwagi:	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2017 roku (protokół z dnia 08.02.2017 r.).

☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie 09.02.2017 r.*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

☒	Decyzja znak MZ.5580.7.5.2017 z dnia 08 marca 2017 r..	
	Lista nałożonych obowiązków: 1. Wykonać przegląd techniczny i czynności konserwacyjne następujących urządzeń przeciwpożarowych: 1) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu; 2) System sygnalizacji pożarowej; 3) Instalacje samoczynnego oddymiania klatek schodowych; 4) Kłapy dymowe odcinające 5) Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne	Termin realizacji danego obowiązku upłynął: 1) 30.04.2017 r/
	Lista niewykonanych obowiązków: nie dotyczy	
	Upomnienie znak [] z dnia []	
	Tytuł wykonawczy znak [] z dnia []	
	Informacja o zastosowanym środku egzekucyjnym	
	Przedstawiono informacje o wykonaniu obowiązków: Protokoły z przeglądów Opis, uwagi i załączniki:	
☒	Decyzja znak MZ.5580.7.6.2017 z dnia 08 marca 2017 r..	
	Lista nałożonych obowiązków: 1) wyposażyć wszystkie pomieszczenia biurowe zlokalizowane w narożu budynku (część wydzielona pożarowo od ramion budynku) w hydranty wewnętrzne 25 z węzłem półsłupowym zakończonym prądownicą.	Termin realizacji danego obowiązku upłynął: 1) 31.05.2017 r.
	Lista niewykonanych obowiązków: ad.1) wykonano w sposób inny – zgodnie z postanowieniem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu znak WZ.5595.205.2.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.	
	Upomnienie znak [] z dnia []	
	Tytuł wykonawczy znak [] z dnia []	
	Informacja o zastosowanym środku egzekucyjnym	
	Przedstawiono informacje o wykonaniu obowiązków: Protokół uruchomienia monitoringu sygnalizacji pożarowej nr 920/116/2017 – załącznik nr 4 Opis, uwagi i załączniki:	

5. Czynności zabronione

Podczas kontroli nie ujawniono czynności zabronionych.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Brak elementów zagrożenia życia.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie wystąpiły nieprawidłowości powodujące bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru.

8. Wypożyczenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

☒	nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wypożyczenie	
	1	Stałe urządzenia gaśnicze	☐	☐ tak	☐ nie
	2	Urządzenia transmisji alarmu	☒	☒ tak	☐ nie
	3	System sygnalizacji pożarowej	☒	☒ tak	☐ nie
	4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐	☐ tak	☐ nie
	5	Hydranty wewnętrzne	☒	☒ tak	☐ nie
	6	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☒	☒ tak	☐ nie

7.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☒	☒ tak	☐ nie
8.	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐	☐ tak	☐ nie
9.	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☒	☒ tak	☐ nie
10.	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	☒	☒ tak	☐ nie
11.	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☐	☐ tak	☐ nie
12.		☐	☐ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki:				

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: urządzenie transmisji alarmu

☒	Data badania/protokołu	07.03.2017 r.		Imię i nazwisko sprawdzającego	Mariusz Skrobisa
	Numer protokołu	Nr 1		Nazwa firmy/adres	ENTEC Solutions Sp. Z o. o. Sp. k.
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Opis urządzenia :Urządzenie transmisji alarmu współpracuje z SSP i stale dozoruje drogą radiową i telefoniczną sygnały: głównego pożarowego II stopnia, uszkodzenia lub wyłączenia centrali sygnalizacji pożaru. W trakcie kontroli przeprowadzono próbę zadziałania przedmiotowej instalacji.				
Opis, uwagi i załączniki:					

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: system sygnalizacji pożaru

☒	Data badania/protokołu	07.03.2017 r.		Imię i nazwisko sprawdzającego	Mariusz Skrobisa
	Numer protokołu	Nr 1		Nazwa firmy/adres	ENTEC Solutions Sp. Z o. o. Sp. k.
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Opis urządzenia: SSP wraz z monitoringiem pożarowym – instalacja steruje wentylatorem napowietrzającym w klatce głównej oraz klapami dymowymi w pozostałych klatkach schodowych, otwieraniem drzwi rozsuwanych na drogach ewakuacyjnych oraz instalacją wentylacji mechanicznej budynku. W trakcie kontroli przeprowadzono próbę zadziałania przedmiotowej instalacji.				
Opis, uwagi i załączniki:					

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: hydranty wewnętrzne

☒	Data badania/protokołu	10.10.2016 r.		Imię i nazwisko sprawdzającego	Mirosław Wypych
	Numer protokołu			Nazwa firmy/adres	GAMI Serwis ppoż. Ul. Irkucka 18 51-210 Wrocław
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Opis urządzenia :obiekt wyposażono w hydranty wewnętrzne HP 25 i HP 52 w części ZL oraz HP 33 w części PM - garaż W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.				
Opis, uwagi i załączniki:					

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: przeciwpożarowy wyłącznik prądu

☒	Data badania/protokołu	06.03.2017 r.		Imię i nazwisko sprawdzającego	Bartosz Januszkiewicz Kamil Ozdoba
	Numer protokołu			Nazwa firmy/adres	ELNET SERWIS Sp. z o. o. ul. Kilińskiego 2, 59-220 Legnica
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Opis urządzenia: przeciwpożarowy wyłącznik prądu – instalacja pomiędzy przyciskiem sterującym a wyłącznikiem pożarowym wykonana przewodem PH 90 W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.				
Opis, uwagi i załączniki:					

[Signature]
7
Kini

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne

	Data badania/protokołu	06.03.2017 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Bartosz Januszkiewicz Kamil Ozdoba
	Numer protokołu	55/3/2017	Nazwa firmy/adres	ELNET SERWIS Sp. z o. o. ul. Kilińskiego 2, 59-220 Legnica
	Uwagi konserwatora	☐ bez uwag	☒ uwagi: IV piętro korytarz 4/05 nie działa oprawa nr 2, II piętro oprawa klatka K2, I piętro korytarz lewa strona nie działa 1 oprawa aw. ogólna oraz 2 piktogramy Zalecenia: w wyżej wymienionych pozycjach naprawić lub wymienić oprawy ośw. awaryjnego ewakuacyjnego, uzupełnić znaki bezpieczeństwa	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wykonano na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.			
	W trakcie kontroli przeprowadzono próbę zadziałania przedmiotowej instalacji.			
Opis, uwagi i załączniki:				

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: urządzenia do usuwania dymu i ciepła

	Data badania/protokołu	07.03.2017 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Mariusz Skrobisa
	Numer protokołu	Nr 1	Nazwa firmy/adres	ENTEC Solutions Sp. Z o. o. Sp. k.
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: Instalacja samoczynnego oddymiania klatek schodowych (w klatce głównej naciśnięcie, w pozostałych klapy oddymiające).			
	W trakcie kontroli przeprowadzono próbę zadziałania przedmiotowej instalacji.			
Opis, uwagi i załączniki:				

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: urządzenia zapobiegające zadymieniu

	Data badania/protokołu	07.03.2017 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Mariusz Skrobisa
	Numer protokołu	Nr 1	Nazwa firmy/adres	ENTEC Solutions Sp. Z o. o. Sp. k.
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: Instalacja zapobiegająca zadymieniu – wentylator napowietrzający klatkę główną.			
	W trakcie kontroli przeprowadzono próbę zadziałania przedmiotowej instalacji.			
Opis, uwagi i załączniki:				

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

	Stan wyposażenia: bez uwag			
	Data przeglądu / konserwacji	10.10.2016 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Mirosław Wypych
	Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu		Nazwa firmy/adres	GAMI Serwis ppoż. Ul. Irkucka 18 51-210 Wrocław
	Prawidłowość lokalizacji	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Oznakowanie	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki:			
	Opis urządzenia:			
	Uwagi i załączniki:			

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych**11.1 Wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane**

nie dotyczy kontrolowanego obiektu

11.2 Dokumentacja oraz sprawność techniczna i funkcjonalna systemów ochrony przeciwpożarowej

nie dotyczy kontrolowanego obiektu

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

☒	1.	Elektryczna	☒ tak	☐ nie
	2.	Odgromowa	☒ tak	☐ nie
	3.	Wentylacja grawitacyjna	☒ tak	☐ nie

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nazwa instalacji użytkowej: elektryczna

☒	Data badania/protokołu	25.06.2015 r.	Imię i nazwisko	Gracjan Koziół
	Numer protokołu	01/06/GK/2015	Numer uprawnień E1/3616/517/14 D1/3815/517/14	Robotech ul. Traugutta 1/9 59-220 Legnica
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki:			

Nazwa instalacji użytkowej: odgromowa

☒	Data badania/protokołu	25.06.2015 r.	Imię i nazwisko	Gracjan Koziół
	Numer protokołu	3414	Numer uprawnień E1/3616/517/14 D1/3815/517/14	Robotech ul. Traugutta 1/9 59-220 Legnica
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki:			

Nazwa instalacji użytkowej: wentylacyjna grawitacyjna

☒	Data badania/protokołu	2017 r.	Imię i nazwisko	Ryszard Mazur
	Numer protokołu	01/GK/P2015/P	Numer uprawnień Uprawniony Mistrz Kominarski	Komin-Pol usługi kominarskie ul. B. Pretficza, 53-407 Wrocław
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki:			

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Inne ustalenia:

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

[Signature]

[Signature]
9
[Signature]

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 10 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń ~~z zastrzeżeniami~~. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Z upoważnienia Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Jan [signature]
Naczelnik Urzędu Skarbowego

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA
SEKCJA KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA

[signature]
st. kpt. inż. Marcin Piwowski

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

SPECJALISTA
SEKCJA KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA

[signature]
st. kpt. mgr inż. Grzegorz Kuźniar