

**Izba Administracji Skarbowej
we Wrocławiu**

Znak sprawy: 0201-ILZ.260.35.2020

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego nr 0201-ILZ.260.35.2020, w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż klimatyzatorów dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu”.

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, działając zgodnie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), przekazuje poniżej odpowiedź na pytanie Wykonawcy i zmianę treści SIWZ:

Pytanie nr 2:

W załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, w zamieszczonej tabeli wskazano „Proponowane urządzenia do zamontowania” podając minimum mocy dla agregatu (w kW), oraz minimum dla jednostek wewnętrznych. Dla lokalizacji wskazanych w punktach 1, 2, 5, 6 zaproponowano urządzenie „Multisplit: Agregat minimum 10,5kW + jedn. wew. kasetonowa (w lokalizacji 5 - naścienna) minimum 2 x 5 kW”. Oznacza to, że wskazany układ jest przewymiarowany na 105%.

Dla dwóch jednostek wewnętrznych o mocy 5kW w zupełności wystarczająca jest moc agregatu 10,0 kW, wynikająca z sumy mocy jednostek wewnętrznych (5,0 kW + 5,0 kW). Podany wymóg nadwyżki mocy 0,5 kW (10,5 kW zamiast 10,0 kW), JEST KOMPLETNIE NIEZASADNY z jakiegokolwiek powodu dla prawidłowej pracy urządzenia. Nie przynosi też jakichkolwiek korzyści dla Zamawiającego.

W/w nadwyżka mocy (105%) nie jest również spójna z doбором mocy agregatu dla pozostałych lokalizacji:

- Lp.3 DUCS Wrocław - agregat 5kW + jednostki wewnętrzne 2 x 2,5kW (łącznie 5kW) - co daje 100%
- Lp.4 DUCS Wrocław - agregat 7,1kW + jednostki wewnętrzne 3 x 2,5kW (łącznie 7,5kW) - co daje 95%
- opcja US Nowa Ruda - agregat 5,0kW + jednostki wew. 2 x 2,5kW - co daje 100%

Ponadto w w/w tabeli użyto sformułowania „Proponowane urządzenia do zamontowania”, a nie np. „zaprojektowane” czy „przyjęte”.

Chciałbym nadmienić, że wg mojej wiedzy, tylko jeden producent posiada w swojej ofercie agregaty multisplit o mocy 10,5 kW, co utrudnia innym oferentom start w przedmiotowym przetargu. Może to zatem prowadzić do uzyskania przez Zamawiającego potencjalnie niekorzystnej ceny zakupu usługi.

W związku z powyższym składam, zapytanie:

„Czy dla lokalizacji wskazanych w punktach 1, 2, 5, 6 w/w tabeli (US Wrocław-Śródmieście, US Wrocław-Fabryczna, US Kamienna Góra, US Ząbkowice Śląskie) można zastosować agregaty o mocy minimum 10,0 kW zamiast wskazanych minimum 10,5 kW ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie agregatów o mocy minimalnej 10,0 kW. W związku z tym Zamawiający zmienia w Załączniku nr 1 do SIWZ – *Opis przedmiotu zamówienia* oraz w Załączniku nr 1 do Projektu umowy - *Opis przedmiotu zamówienia* parametry wymaganych urządzeń do zamontowania we wskazanych przez Wykonawcę lokalizacjach, tj. w punktach 1, 2, 5, 6 tabeli (US Wrocław-Śródmieście, US Wrocław-Fabryczna, US w Kamiennej Górze, US w Ząbkowicach Śląskich).

W związku ze zmianą treści SIWZ, Załącznik nr 2 do SIWZ – *Formularz oferty* zastępuje się **Załącznikiem nr 2 do SIWZ – *Formularz oferty - po zmianach.***

Podpisano na oryginale

Z upoważnienia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Justyna Giżewska
Z-ca Dyrektora