

**Izba Administracji Skarbowej
we Wrocławiu**
Znak sprawy: 0201-ILZ.260.35.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego nr 0201-ILZ.260.35.2020, w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż klimatyzatorów dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu”.

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, działając zgodnie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), przekazuje poniżej odpowiedzi na pytania Wykonawcy i zmianę treści SIWZ:

Pytanie nr 3

W US w Nowej Rudzie dobrano Multisplit agregat minimum 5 kW + jednostki wew. ściennie 2x 2,5 kW. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono wraz z osobą reprezentującą urząd na miejscu, że z powodów technicznych i estetycznych, oraz na podstawie sugestii dotyczących lokalizacji agregatu, właściwsze byłoby zastosowanie dwóch jednostek typu split (zamiast jednego multisplit) o równoważnej mocy tj. 2,5 kW każda.

Czy Zamawiający dopuszcza w US Nowa Ruda realizację opartą na dwóch jednostkach typu split (każda z osobnym agregatem) o tej samej mocy tj. 2,5 kW jako rozwiązanie równoważne dla układu Multisplit opartego na dwóch jednostkach wewnętrznych 2,5 kW każda?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza rozwiązania opartego na dwóch jednostkach typu split.

Pytanie nr 4

W DUCS we Wrocławiu przy ulicy Stacyjnej, dla pokoi nr 309 i 313 przewidziano układ oparty na dwóch jednostkach wewnętrznych o mocy 2,5 kW każda. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono wraz z osobą reprezentującą urząd na miejscu, że z powodów technicznych i estetycznych, oraz na podstawie sugestii dotyczących lokalizacji agregatu, właściwsze byłoby zastosowanie dwóch jednostek typu split (zamiast jednego multisplit) o równoważnej mocy tj. 2,5 kW każda.

Czy Zamawiający dopuszcza w DUCS we Wrocławiu dla pokoi nr 309 i 313 realizację opartą na dwóch jednostkach typu split (każda z osobnym agregatem) o tej samej mocy tj. 2,5kW jako rozwiązanie równoważne dla układu Multisplit opartego na dwóch jednostkach wewnętrznych 2,5 kW każda?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza rozwiązania opartego na dwóch jednostkach typu split.

Pytanie nr 5

W US W-w Fabryczna dobrano agregat multisplit oparty na dwóch jednostkach wewnętrznych o mocy 5kW każda do obsługi dwóch pomieszczeń Sali Obsługi Podatnika.

W trakcie wizji stwierdzono, że Sala Obsługi Podatnika składa się z jednego dużego pomieszczenia oraz jednego bardzo małego pomieszczenia. Jeśli jedna jednostka wew. 5 kW zostanie zamontowana w dużym pomieszczeniu, a druga jednostka 5 kW w małym pomieszczeniu, to w efekcie duże pomieszczenie będzie miało urządzenie o za małej mocy, a małe pomieszczenie będzie miało klimatyzator o za dużej mocy. W przypadku gdy obydwie jednostki o mocy 5kW każda zostaną zamontowane w dużej sali, to mniejsze pomieszczenie nie będzie klimatyzowane. W trakcie wizji lokalnej przedstawiciel urzędu nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie które rozwiązanie jest przewidziane dla tego zadania.

Czy obydwie jednostki wew. o mocy 5 kW mają być zamontowane w dużej sali, czy każda z jednostek wewnętrznych jest przewidziana do osobnego pomieszczenia (jedna do małej sali a druga do dużej)?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia w Załączniku nr 1 do SIWZ – *Opis przedmiotu zamówienia* oraz w Załączniku nr 1 do Projektu umowy - *Opis przedmiotu zamówienia* parametry wymaganego urządzenia do zamontowania w punkcie 2 tabeli (US Wrocław-Fabryczna), w ten sposób, że zapis o treści: „*Multisplit: Agregat minimum 10,5 kW + jedn. wew. kasetonowa minimum 2 x 5 kW*” otrzymuje brzmienie: „***Multisplit: Agregat minimum 9,5 kW + jedn. wew. kasetonowa minimum 2 x 3,5 kW + 1 x 2,5 kW***”.

W związku ze zmianą treści SIWZ, Załącznik nr 2 do SIWZ – *Formularz oferty* zastępuje się **Załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz oferty - po zmianach 2.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp dokonuje zmiany terminu i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowe terminy są następujące:

- **termin składania ofert: do 04.11.2020 r. do godz. 10:00**
- **termin otwarcia ofert: 04.11.2020 r. godz. 10:15.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wszystkie dokumenty składane w procedurze muszą być wystawione z uwzględnieniem nowego terminu składania ofert. Wniesione wadium musi obejmować cały okres związania ofertą z uwzględnieniem nowego terminu składania ofert.

Podpisano na oryginale

Z upoważnienia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Justyna Giżewska
Z-ca Dyrektora