

**Izba Administracji Skarbowej
we Wrocławiu**
Znak sprawy: 0201-ILZ.260.35.2020

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy: zamówienia publicznego nr 0201-ILZ.260.35.2020, w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż klimatyzatorów dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu”.

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, działając zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), przekazuje poniżej odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Proszę o przesłanie rzutów wraz z zaznaczeniem gdzie mają zostać zamontowane jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne.

- Instalacja chłodnicza jak ma być prowadzona w korytkach maskujących czy podtynkowo? Jakie długości?
- Odprowadzenie skroplin jakie długości oraz czy w jednostkach ściennych montować pompki skroplin czy możliwe jest odprowadzenie grawitacyjne.
- Miejsce montażu jednostek zewnętrznych: elewacja, dach.
- Długości instalacji elektrycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji projektowej z rzutami wskazującymi umiejscowienie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. W celu poprawnej kalkulacji ceny oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, w czasie której wskaże miejsce montażu jednostek, miejsce podłączenia do instalacji elektrycznej oraz miejsce odprowadzenia skroplin.

Wykonawca w ofercie powinien przyjąć prowadzenie instalacji w korytkach oraz odprowadzenie skroplin za pomocą pompki skroplin.

Montaż jednostek zewnętrznych będzie się odbywał na elewacji budynków.

Podpisano na oryginale

Z upoważnienia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Justyna Gizewska
Z-ca Dyrektora