

**Izba Administracji Skarbowej
we Wrocławiu**
Znak sprawy: 0201-ILZ.260.45.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: zamówienia publicznego nr 0201-ILZ.260.45.2020, w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonywanie przeglądów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu”.

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, działając zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), przekazuje poniżej odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pytanie nr 1

Uprzejma prośba o informację, jaki jest system sterowania klapami przeciwpożarowymi?
Lokalizacja: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 24,26.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że klapy upustowe, klapy w czerpniach wentylacji nadciśnieniowej będą sterowane z automatyki systemów nadciśnieniowych firmy BSH. System sygnalizacji pożaru poda odpowiednie sygnały sterujące bezpotencjałowe do szaf tych systemów (4 szafy piętro 10 i 1 szafa piętro 4).

Przyjęto sterowanie klap odcinających na kanałach wentylacyjnych bytowych i zaworów przeciwpożarowych przerwą prądową 12V, a klap wentylacji pożarowej impulsem prądowym 12V. Dodatkowo klapy wentylacji pożarowej będą wyposażone w siłowniki 12V typu komfort umożliwiające automatyczny powrót klap po pożarze do pozycji gotowości.

Pytanie nr 2

Czy w dniach 04.01.2021 lub 05.01.2021 byłaby możliwość przeprowadzenia na obiekcie wizji lokalnej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że będzie możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panem Tadeuszem Ignaszewskim, nr tel. 71 36 58 448.

Podpisano na oryginale

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Leszek Syguła