



**Izba Administracji Skarbowej
we Wrocławiu**

Znak sprawy: 0201-ILZ.260.45.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: zamówienia publicznego nr 0201-ILZ.260.45.2020, w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonywanie przeglądów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu”.

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, działając zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), przekazuje poniżej odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pytanie nr 3

Czy do serwisu będzie potrzebna zwyżka? (tj. czy urządzenia są zamontowane na elewacji powyżej 3m? Czy jest utrudniony dostęp?).

Odpowiedź:

Nie. Dostęp do klimatyzatorów jest z okna lub z dachu.

Pytanie nr 4

Proszę o sprecyzowanie co jest do pomiaru w przypadku "Pomiar wydajności wentylacji w pomieszczeniach skarbcza" (ilość i wymiary krat/nawiewników, na jakiej wysokości montowane).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pomieszczenie skarbcza posadowione jest na poziomie -1 budynku US. Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne w ilości po 5 szt. o wymiarach 125x125 i 325x75 mm z żaluzjami. Wentylator powinien zapewnić wymianę 80 m³/h.

Pytanie nr 5

Proszę o informację, czy wykonanie przeglądów będzie wymagać użycia podnośnika (urządzenia znajdujące się na dużej wysokości lub do których jest utrudniony dostęp).

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 3.

Podpisano na oryginale

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Leszek Syguła