



- OZNACZENIA:**
- ==== proj. inst. c.o.
  - >--- automatyczny zawór równoważący typ ASV-PV z zaworem współpracującym typ ASV-M. Średnice zaworów równe średnicy zaworów odcinających podpiwnych

DOLNOŚLĄSKA		Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski,
AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA S.C. ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław		
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W GŁOGOWIE		NR RYSUNKU: S-7
ROZWINIĘCIE INST. C.O.		SKALA: 1:100
OBIEKT:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ UL. MICKIEWICZA 6, 67-200 GŁOGÓW DZ. NR 111/7, OBRĘB 001 NADODRZE	BRANŻA: SANITARNA
INWESTOR:	IZBA SKARBOWA WE WROCŁAWIU UL. POWSTANCÓW ŚL. 24.26.53-353 WROCŁAW	09.11.2016
PROJEKTANT:	INŻ. STEFAN NAWROTKIEWICZ nr upr. UAN.7342-186/94 specjalność instalacyjno-inżynieryjna	PODPIS:
ASYSTENT PROJ.	INŻ. MARCIN NAWROTKIEWICZ	PODPIS: