



LEGENDA

	POZAROWY GŁOSNIK SUFITOWY - ABT-S208
	POZAROWY GŁOSNIK SUFITOWY - ABT-S138
	POZAROWY GŁOSNIK NAŚCIENNY - ABT-W6
	OPIS GŁOSNIKA - NUMER LINII GŁOSNIKOWEJ / MOC GŁOSNIKA
	MIKROFON STRAŻAKA ABT-DFMS
	ROZSZERZENIE MIKROFONU ABT-EXB-20M
	CENTRALA SYSTEMU DSO
	DRABINKA KABLOWA 200x180 E90 (szerokość 200 mm, wysokość 60 mm)
	DRABINKA KABLOWA 200x180 (szerokość 200 mm, wysokość 60 mm)
	KORYTKO SIATKOWE 200x180 E90 (szerokość 200 mm, wysokość 60 mm)
	LINIA GŁOSNIKOWA A, HKTShelw 1x2x1.4mm PH90
	LINIA GŁOSNIKOWA B, HKTShelw 1x2x1.4mm PH90
	LINIA GŁOSNIKOWA C, HKTShelw 1x2x1.4mm PH90
	LINIA GŁOSNIKOWA D, HKTShelw 1x2x1.4mm PH90
	PRZEWÓD HDG2x1.5mm2 PH90
	PRZEWÓD FO MAJImode 50x125 PH30
	PRZEBIEG W GÓRĘ
	PRZEBIEG W DÓŁ

	INWESTOR Izba Skarbowa we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 24, 26, 58-333 Wrocław			
	OBIEKT Budynek biurowo - usługowy, ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych			
Sp. z o.o. ul. Królewska 65A/1 30-081 Kraków		NAZWA RYSUNKU Dźwiękowy System Ostrzegawczy - rzut parteru		
PROJEKTANT mgr inż. Marcin Talowski	NR UPRAWNIEN MAP/0298/PW0E/11	PODPIS 	BRANŻA ŚLABOPRĄDOWA	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inż. Michał Kamionka	NR UPRAWNIEN -	PODPIS 	DATA 13.12.2016	SKALA 1:100
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Artur Puk	NR UPRAWNIEN MAP/0413/PWBE/15	PODPIS 	NR RYSUNKU E2-04	REWIZJA 0