



Wrocław, dnia 19 kwietnia 2018 r.

**Izba Administracji Skarbowej  
we Wrocławiu**

Znak sprawy: 0201-ILZ.260.18.2018

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 0201-ILZ.260.18.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku i remont sanitariatów Urzędu Skarbowego w Olawie.**

**Części I: Termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olawie.**


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), przekazuje poniżej odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

**Pytanie nr 1**

W związku z ogłoszeniem przez Państwa przetargu pn. „Termomodernizacji budynku biurowego i remont sanitariatów Urzędu Skarbowego w Olawie przy ul. Lwowskiej 1”, proszę o wyjaśnienie czy w wycenie I części należy ująć brakujące na rzucie piwnic zawory podpijonowe instalacji c.o. dla pionów 12,13,14,15,16,17,18,19 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż do wyceny Części I zamówienia - *Termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olawie* należy ująć brakujące na rzucie piwnic zawory podpijonowe instalacji c.o. dla pionów nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 – przyjmując rodzaje zaworów analogiczne do opisanych na podejściach do pozostałych pionów c.o.

  
Z upoważnienia Dyrektora  
Izby Administracji Skarbowej  
we Wrocławiu  
Justyna Gizejska  
Z-ca Dyrektora