



Wrocław, dnia *16* maja 2018 r.

**Izba Administracji Skarbowej
we Wrocławiu**

Znak sprawy: 0201-ILZ.260.26.2018

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 0201-ILZ.260.26.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku i remont sanitariatów Urzędu Skarbowego w Oławie.

Części I: Termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Oławie.

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), przekazuje poniżej odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

Pytanie nr 5

W specyfikacji technicznej jest zapis *Drzwi zewnętrzne PCV, kolor szary (RAL 7024), profil ciepły ramy, współczynnik przenikania ciepła $U \leq 1,3$ W/m²K (zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej na rok 2021), wyposażone w zamek klasy C*. Natomiast w dokumentacji projektowej zestawienie stolarki jest zapisane wszystkie drzwi zewnętrzne drewniane.

Prosimy o podanie rodzaju drewna z jakiego mają być wykonane drzwi drewniane zewnętrzne (klasa i gatunek).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie drzwi zewnętrzne powinny zostać wykonane jako drewniane.

Zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji, która została uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wymiana ma charakter odtworzeniowy – należy zamontować drzwi zewnętrzne i bramy drewniane o wymiarach i podziałach tożsamyh z istniejącymi z profilem ciepłym ramy o współczynniku przenikania ciepła na rok 2021 r - $U \leq 1,3$ W/m²K. Rodzaj drewna, gatunek - tożsamy jak istniejących drzwi - Klasa I, tj. drzwi wymienione w dokumentacji projektowo – technicznej jako DZ1, DZ2, DZ3 - z drewna dębowego, natomiast bramy garażowe wymienione jako BG1, BG2 - z drewna sosnowego.


Z upoważnienia Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
we Wrocławiu
Justyna Gilewska
Z-ca Dyrektora