



Wrocław, dnia 15. maja 2018 r.

**Izba Administracji Skarbowej
we Wrocławiu**

Znak sprawy: 0201-ILZ.260.26.2018

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA
ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 0201-ILZ.260.26.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku i remont sanitariatów Urzędu Skarbowego w Olawie.

Części I: Termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olawie.

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje poniżej odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1

W dokumentacji projektowej w zestawieniu stolarki jest zapis o współczynniku $U \leq 0,8$ W/mK dla okien PVC natomiast w specyfikacji technicznej i audycie jest zapis o współczynniku $U \leq 0,9$ W/mK.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla okien PVC należy przyjąć współczynnik $U \leq 0,9$ W/mK zgodnie ze współczynnikami przenikania ciepła na rok 2021 r.

Pytanie nr 2

Dokumentacja przetargowa część przedmiary robót nie zawiera wszystkich koniecznych prac do wykonania - w robotach elektrycznych po kuciu bruzd i ich zaprawieniu brak malowania pomieszczeń.

Odpowiedź:

Przedmiary robót zamieszczone przez Zamawiającego są dokumentem pomocniczym. Zamawiający w realizacji przedmiotowego zadania nie przewiduje wykonywania robót malarskich pomieszczeń za wyjątkiem malowania wnek okiennych po wymianie okien.

Pytanie nr 3

Dokumentacja przetargowa zawiera w opisie że wszystkie prace należy wykonywać podczas pracy US i obsługi petentów informujemy, że wykonanie prac instalacji elektrycznych jak również instalacji C.O. uniemożliwia pracę w tych pomieszczeniach pracowników US. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę harmonogramu prac. Na tej podstawie Zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy pomieszczenia, w których należy prowadzić prace.

Pytanie nr 4

Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe i analizę dokumentacji branż elektrycznej i C.O. prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 24.05.2018 r.

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.


Nowe terminy są następujące:

- termin składania ofert: 24.05.2018 r. do godz. 11:00
- termin otwarcia ofert: 24.05.2018 r. godz. 11:15.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wszystkie dokumenty składane w procedurze muszą być wystawione z uwzględnieniem nowego terminu składania ofert.

Wniesione wadium musi obejmować cały okres związania ofertą z uwzględnieniem nowego terminu składania ofert.


Z upoważnienia Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
we Wrocławiu
Justyna Giżewska
Z-ca Dyrektora