



UWAGI:

1. ŚREDNICE ARMATURY NIEOPISANEJ PRZYJMOWAĆ WEDŁUG ŚREDNICY PRZEWODU NA KTÓRYM BĘDZIE MONTOWANA
2. WSZYSTKIE POMPY ŁĄCZYĆ Z INSTALACJĄ ZA POMOCĄ KOMPENSATORÓW GUMOWYCH 
3. ZMIANY ŚREDNIC ZAZNACZONO NA SCHEMACIE SYMBOLEM 

Jednostka projektowa		Termoheat Sp. z o.o. Sp. k. ul. Krzywoustego 105/23 51-166 Wrocław		Branża SANITARNA		
Temat opracowania		Remont kotłowni olejowej przy ul. Pątnowskiej 50 w Legnicy				
Adres inwestycji		ul. Pątnowska 50, 59-220 Legnica dz. nr. 88, AM 1, Obręb 0035 Pątnów				
Inwestor		Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24-26, 53-333 Wrocław				
Funkcja		Imię, Nazwisko		Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował		mgr inż. Janusz Mądry		140/DOŚ/03	07.2020	
Sprawdził		mgr inż. Marek Kubacki		15/2002/Gw	07.2020	
Podziałka 1:50		Temat ELEWACJA NAD KOTŁOWNIĄ			Stadium P.W.	Nr rys. S-3