

LEGENDA:

OZNACZENIA RYSUNKOWE

- Przewody instalacji CO zasilanie
- Przewody instalacji CO powrót
- Przewody instalacji oleju

UWAGI:

1. ŚREDNICĘ ARMATURY NIEOPISANEJ PRZYJMOWAĆ WEDŁUG ŚREDNICY PRZEWODU NA KTÓRYM BĘDZIE MONTOWANA
2. WSZYSTKIE POMPY ŁĄCZYĆ Z INSTALACJĄ ZA POMOCĄ KOMPENSATORÓW GUMOWYCH ⌶
3. ZMIANY ŚREDNIC ZAZNACZONO NA SCHEMACIE SYMBOLEM ▽

Jednostka projektowa	**Termoheat Sp. z o.o. Sp. k.** ul. Krzywoustego 105/23 51-166 Wrocław	Branża SANITARNA

Temat opracowania	Remont kotłowni olejowej przy ul. Pątnowskiej 50 w Legnicy
Adres inwestycji	ul. Pątnowska 50, 59-220 Legnica dz. nr. 88, AM 1, Obręb 0035 Pątnów
Inwestor	Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24-26, 53-333 Wrocław

Funkcja	Imię, Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Janusz Mądry	140/DOŚ/03	07.2020	
Sprawdził	mgr inż. Marek Kubacki	15/2002/Gw	07.2020	

Podziałka	Temat	Stadium	Nr rys.
1:50	RZUT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI	P.W.	S-1